【督导通报】（3 月 19 日）

校园安全隐患排查督导通报

3 月 13 日上午，保卫处牵头，学生工作处、后勤服务中心、教育督导与质量评价处以及各二级学院参与，联合开展了 2025 年 3 月校园安全隐患大排查。聚焦食品卫生、基础设施、消防器材、电气线路、消防通道、危化品管理、高空坠物等安全隐患，督查人员深入校园寝室、食堂、超市、创业街、教学楼、实训楼、图书馆、产教融合大楼等场地进行认真细致地检查。针对检查发现问题与不足，督察组现场逐一明确责任单位、整改时限，并安排专人跟踪整改进展，要求务必消除各类安全隐患，确保校园平安和谐。

一、学生寝室存在的安全隐患及整改建议

（一）存在的问题

1.人走电未关（包括空调未关）或乱接电线的寝室：

（1）护理学院有 10 间：1 栋南 108、201、214、516，5 栋南 112，6 栋南 112、115，10 栋 409、416、423。

（2）医学院有 23 间：1 栋北 115、119，3 栋南 106、107、113、117、217、319，3 栋北 109、114、117、202、208、217、317、409、416、518、519，4 栋北 219，7 栋北 521，7 栋南 524，10 栋西 116。

（3）信息工程学院有 3 间：4 栋北 411、504、514。

（4）商贸物流学院有 14 间：4 栋南 209、214、401、405、418、512，7 栋北 205、206、212、213、214、217、218、219。

（4）生物环境工程学院：8栋北2楼大部分寝室人走未断电。

2．人走门未锁的寝室：

（1）护理学院有5间：1栋南307，5栋南205、414、512，10栋东520。

（2）医学院有9间：3栋北116、117、320、414、415、416、518、519、520。

（3）商贸物流学院6间：4栋南214、311、318、509、516，7栋北202。

（4）生物环境工程学院1间：8栋北303。

3.内务混乱、物品任意摆放的寝室：

（1）护理学院有12间：5栋112、113、114、115、202、203、212、207、208、310、404、509。

（2）医学院有21间：7栋北411、413、414、416、521，10栋西119，7栋南213、309、310、315、320、324、404、407、409、410、415、501、506、514、518。

（3）信息工程学院有1间：4栋北514。

（4）商贸物流学院9间：2栋南405、409，4栋南201，7栋北103、110、116、117、305、320。

4.贵重物品未收藏的寝室：

（1）信息工程学院有1间：2栋北411。

（2）商贸物流学院2间：4栋南512；7栋北103。

5.室内有违禁物品（或养宠物）的寝室：

（1)护理学院有 7 间:5 栋南 112 有暖宝宝充电器,6 栋南 112.10 栋东 425、523 有打火机，6 栋南 110 养了猫，6 栋南 105 有锅，6 栋南 519 有卷发棒。

（2）医学院有 14 间：3 栋南 102、3 栋北 319 有电吹风，3 栋南 102、3 栋北 319 有美工刀，7 栋南 305、310、313、402、518、512 有打火机，3 栋北 215 有电熨斗，3 栋北 202 有宠物笼，3 栋北 313 有热水袋，3 栋北 313 有卷发棒，3 栋北 322 有养生壶。

（3）机电工程学院有 33 间：8 栋南 111, 9 栋南 302、303、316、317、324、405、504、510，9 栋北 102、105、106、203、204、205、210、222、406、409、502、512、516、517、519、521、523 有打火机，9 栋北 117、316 有炒菜锅；9 栋南 318、404 有卷发棒；9 栋南 412 有手工刀。

（4）商贸物流学院有 1 间：4 栋南 203 有火锅。

（5）生物环境工程学院有 1 间：8 栋北 109 有电吹风。

（6）需要维修的寝室：3 栋北 112 洗衣机水管漏水，3 栋北 320 灯管损坏，7 栋北 113 门锁已坏，2 栋北 409 地面瓷砖凸起，5 栋南 512 门锁已坏。

（7）直饮水管上挂衣服的寝室：3 栋南 118、209、217。

（二）整改建议

1.各二级学院要强化班主任、辅导员职责，加强学生爱劳动、讲卫生、重整洁等方面的习惯养成教育，注重并规范内务整理，不得在室内养各类宠物。提醒学生经常开窗通风透气，保持室内空气清新，

以利于身体健康。

2.学工处要组织各二级学院学管线老师对学生寝室开展日常督查，确保学生宿舍卫生清洁、内务整体到位。

3.保卫处牵头，学工处、各二级学院要加强学生消防安全、用电安全，寝室内不得乱接电线、严禁使用大功率用电器及其他危险物品，切记做到人走务必关电，并不定期开展寝室消防安全检查。要加强学生财产安全教育，贵重物品要注意收藏保管好，不得随意乱放以防丢失。

4．各二级学院班主任、辅导员要提醒学生，寝室公共设施出现破损或老化，要通过丁丁平台及时向后勤服务中心报修。收到报修信息，后勤服务中心要尽快安排专人上门维修或予以更换。

二、教学楼、实验（室）及食堂、超市存在的安全隐患及整改建议

（一）机电工程学院教学楼一楼东北侧走廊，地面下沉并导致瓷砖较大面积破损（下图）。



整改建议：机电工程学院要向后勤服务中心报修，后勤服务中心要派专人前往现场查看。如走廊地面下沉涉及房屋安全隐患，要联合基建处尽快予以解决；如只是单纯的走廊地面下沉，不影响房屋安全，要安排泥工师傅清理掉破损瓷砖，填平凹陷地面并重新铺设瓷砖。

（二）实验（室）管理存在不足：开展动物实验，动物从采购到掩埋都不符合要求；危化品存放不符合高校实验室危化品存放要求；化学实验室缺少淋喷，通风橱不合要求，实验室安全准入、个人防护等日常安全管理不到位；实验员未固定参加培训，没有特种设备证书；项目危险源辨识和风险测评有待加强。

整改建议：按照实验室安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，对照《高等学校实验室安全规范》条款，请保卫处、教务处牵头并督促全面落实实验室安全工作责任制，加强实验员培训，做到责任到人到岗，确保实验（室）管理规范有序、安全工作到位。

（三）食堂管理存在不足：教工餐厅餐具（包括碗筷、饭盘等）清洗不到位，有待加强；个别学生食堂食物储存冷柜卫生清洁不彻底；个别食堂冷藏生、熟食均未盖盖。

整改建议：请后勤服务中心加强食堂经营规范化管理、加强食品存放日常监管，发现问题及时督促整改到位；坚持组织开展餐饮人员食品安全教育，以强化安全意识、规范操作流程，确保全校食品安全。

（四）超市内西北边消防安全出口门上了锁（下图）、二楼楼道堆放着杂物，消防通道不通畅。



整改建议：庆保卫处、后勤服务中心要告知超市经营方，消防安全出口门不得上锁，消防通道不得堆放任何杂物，并督促按要求整改到位，确保消防出口与通道畅通无阻，。

（五）学生宿舍 4 栋西北侧地面水阀井的井沿、井盖严重破损，既存在安全隐患，也影响校园美观。



整改建议：请后勤服务中心安排专人将井内砖渣、水泥块等清理干净，用砖块重新砌好四周井沿，盖好盖齐预制板或制作水泥井盖盖上。

教育督导与质量评价处

2025 年 3 月 19 日